

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 03-07-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

| Categorii            | Indicatori                                                        | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                                               |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Alecu Russo nr. 10                                           |                |
| Instituția:          | BESV 1/216 (Liceul Teoretic „Lucian Blaga” - Sala de festivitati) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                                              |                |
| Latitudinea:         | 47.042578 ,                                                       |                |
| Longitudinea:        | 28.865051                                                         |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt     |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative |
| Trotuare:                                                                         | Da         |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină       |
| Prag poartă:                                                                      | Nu         |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu         |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu         |
| Borduri:                                                                          | Nu         |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu         |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu         |
| Nivel:                                                                            | Orizontal  |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)45 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 220 cm                                                                           |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 45 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                               |
| Lungimea rampei:                                                                                | 220 cm                                                                           |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 116 cm                                                                           |
| Rampa este din:                                                                                 | Gresie                                                                           |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                             |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                               |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Nu                                                                               |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                               |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire





Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

| Categorii                                                                                                                                                                            | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uși</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                      | Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                      | Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                      | La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                      | Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                      | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                      | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 75 cm + 80 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                   |
|                                                                                                                                                                                      | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 4 + 7 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                        |
|                                                                                                                                                                                      | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 130 cm , 118 cm                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 10 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
|                                                                                                                                                                                      | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                         |
| <div>   </div> |                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| <div>  </div>                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                           |

## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|




Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trepte:                                                                              | Da, 5 trepte , înălțimea:75 cm                                                                                    |
| Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



**Grup sanitar**

|                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                                               |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                                                   |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Da                                                                                                                                               |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 88 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                                                             |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | -                                                                                                                                                |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 130 cm x 195 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                                                  |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                                                         |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Da, 2, la înălțimea de: 72 cm<br>Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă și distanța între ele: 62 cm<br>Standard: circa 60 cm |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                                                             |
| Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 84 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                                                  |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                                               |
| Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 128 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                                                    |

| Categorii | Indicatori                                                                        | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Nu                                                                                                                |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                  | Da , la înălțimea de: 175 cm<br>Standard: maxim 130 cm                                                            |
|           | Culori contrastante:                                                              | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                      | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                        | Da                                                                                                                |




Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





---

**Galerie - Intrare în clădire**

---







---

## Galerie - Uși





---

**Galerie - Coridoare**

---



