

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **17-07-2025**

Echipa de evaluare: **Lupascu Ion, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ion.lupascu1972@gmail.com, +37369453312**

| Categorii            | Indicatori                              | Date colectate |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Drochia (Drochia)                       |                |
| Adresa, strada, nr.: | 31 august 5                             |                |
| Instituția:          | BESV Drochia nr. 14/3 (Liceul rus nr.3) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                    |                |
| Latitudinea:         | 48.032528 ,                             |                |
| Longitudinea:        | 27.813382                               |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt            |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative        |
| Trotuare:                                                                         | Da                |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină              |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                |
| Borduri:                                                                          | Nu                |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzii cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |




Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

|                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Da       |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Da       |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire





Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Da . Există lateral o trecere pentru utilizatorii de scaun rulant                                                       |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Da . Este prin lateral . Ușa nu este semnalată printr-un indicator                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 85 cm + 55 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date colectate                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual</p>  <p>Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate</p> |  |

## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da |





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                                                            |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



| Categorii           | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grup sanitar</b> |                                                                                      |                                                                                                                                                     |
|                     | Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                                                  |
|                     | Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                                                      |
|                     | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Da                                                                                                                                                  |
|                     | Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 85 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                                                                |
|                     | Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                                                     |
|                     | Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 250 cm x 200 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                                                     |
|                     | Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 250 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                                                               |
|                     | Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                                                      |
|                     | Dimensiuni cabină WC:                                                                | 250 cm x 200 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                                                     |
|                     | Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                                                     |
|                     | Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                                                            |
|                     | Vasul WC are bare de suport:                                                         | Da, 2, la înălțimea de: 60 cm<br>Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă<br>și distanța între ele: 75 cm<br>Standard: circa 60 cm |
|                     | Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                                                                |
|                     | Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 75 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                                                     |
|                     | Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Da , dimensiunea de: 65 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                                                                 |
|                     | Este uscător de mâini:                                                               | Da                                                                                                                                                  |
|                     | Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:     | Da , la înălțimea de: 130 cm                                                                                                                        |
|                     | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Da , la înălțimea de: 85 cm<br>Standard: între 60-80 cm                                                                                             |
|                     | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Da , la înălțimea de: 120 cm<br>Standard: maxim 130 cm                                                                                              |
|                     | Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                   |
|                     | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Da                                                                                                                                                  |
|                     | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Da                                                                                                                                                  |




Fig. V42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## **Galerie - Căi de acces către clădire**

---



## **Galerie - Intrare în clădire**

---







## **Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



## **Galerie - Grup sanitar**

---



