

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 08-07-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

| Categorii            | Indicatori                                         | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                                |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Avram Iancu nr. 36                            |                |
| Instituția:          | BESV 1/234 (Liceul Teoretic „Miguel de Servantes”) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                               |                |
| Latitudinea:         | 47.024352 ,                                        |                |
| Longitudinea:        | 28.850982                                          |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                 |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Cu fisuri / gropi      |
| Trotuare:                                                                         | Da                     |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 90 cm |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                     |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                     |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                     |
| Borduri:                                                                          | Nu                     |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                     |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                     |
| Nivel:                                                                            | Orizontal              |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |



| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 75 cm + 75 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                                                                                                |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                                                                                                            |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 120 cm , 82 cm , 82 cm                                                                                                                                                                                                        |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 3 cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                                                                                                      |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                           | Da                                                                                                                                                                 |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                       | Nu                                                                                                                                                                 |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                     | 125 cm , există buzunare la coridoare<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                              | Da , 3 trepte , înălțimea:40 cm                                                                                                                                    |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                           | Da                                                                                                                                                                 |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile: | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                                                                   |
| Dacă este o rampă interioară, ea este:                                               | Fixă                                                                                                                                                               |
| Lungimea rampei:                                                                     | 220 cm                                                                                                                                                             |
| Lățimea rampei:                                                                      | 110 cm                                                                                                                                                             |
| Rampa este din:                                                                      | Gresie                                                                                                                                                             |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                  | Da                                                                                                                                                                 |
| Rampa este de tip:                                                                   | Fixă                                                                                                                                                               |

| Categorii | Indicatori                                                                                                               | Date colectate                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Sunt bare de suport:                                                                                                     | Da<br>Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 60. Înălțimea barele de sus: 90 .<br><b>! Dacă rampa are o lungime sub 1 m, barele de suport nu sunt necesare</b> |
|           | Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                                                       | Nu                                                                                                                                                                          |
|           | Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                          |
|           | Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da                                                                                                                                                                          |
|           | Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                          |
|           | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                                                          |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                                                                                                                          |





Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

|                                                                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                                                                   |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                       |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Da . De tipul: vazoane, piloni                                                                                           |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                       |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                       |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b> |



**Grup sanitar**

|                                                                                      |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                          |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                              |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                          |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 80 cm<br><b>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm</b> |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | -                                                           |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 260 cm x 240 cm<br><b>Standard: minim 160 x 180 cm</b>      |

| Categorii | Indicatori                                                                        | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Ușa cabină WC, lățime:                                                            | 79 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|           | Ușa cabinei se deschide în :                                                      | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
|           | Dimensiuni cabină WC:                                                             | 105 cm x 90 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
|           | Prag ușa cabină WC:                                                               | Prag cu înălțimea: 64 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                  |
|           | Tipul vasului WC:                                                                 | Vas wc turcesc                                                                                                    |
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                      | Nu                                                                                                                |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                               | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavuar/chiuveță:                                                                  | Da , înălțimea de: 85 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavuar:                                                     | Nu                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                            | Nu                                                                                                                |
|           | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da , la înălțimea de: 100 cm                                                                                      |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                  | Da , la înălțimea de: 160 cm<br>Standard: maxim 130 cm                                                            |
|           | Culori contrastante:                                                              | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                        | Da                                                                                                                |




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B









---

**Galerie - Intrare în clădire**

---











---

**Galerie - Uși**





---

**Galerie - Coridoare**

---





## Galerie - Sala de prestare a serviciului

---



## Galerie - Grup sanitar

---



