

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **16-06-2025**

Echipa de evaluare: **Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **mentorat.cj@gmail.com, 079507946**

| Categorii            | Indicatori             | Date colectate |
|----------------------|------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Balti (Balti)          |                |
| Adresa, strada, nr.: | Victoriei 49           |                |
| Instituția:          | Barza Albă (BESV 2/20) |                |
| Tipul instituției:   | Întreprindere de stat  |                |
| Latitudinea:         | 47.757635 ,            |                |
| Longitudinea:        | 27.897262              |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Pavaj      |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative |
| Trotuare:                                                                         | Da         |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină       |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu         |
| Prag poartă:                                                                      | Nu         |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu         |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu         |
| Borduri:                                                                          | Nu         |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu         |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu         |
| Nivel:                                                                            | Orizontal  |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                                                       |
|           | La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Da . Există lateral o trecere pentru utilizatorii de scaun rulant                                                                                        |
|           | Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                                                       |
|           | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                                                       |
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | - Ușa mică din cea dublă se deschide                                                                                                                     |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 1 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                              |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 130 cm , 120 cm                                                                                                                                 |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                        |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                    |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Nu                                                                                                                                                                    |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 147 cm , nu există buzunare la coridoare<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                                                    |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                    |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                                                    |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                    |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                                                    |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Parțial                                                                                                                                                               |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



## Grup sanitar

|                                                                                      |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                            |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                            |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 68 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                          |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: maxim 2 cm                               |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 62 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                          |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 145 cm x 91 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                |
| Prag ușa cabină WC:                                                                  | -                                                                             |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                      |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                            |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                          |
| Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                               |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                            |
| Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 115 cm<br>Standard: maxim 100 cm |

| Categorii | Indicatori                                                                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da , la înălțimea de: 90 cm                                                                                       |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                             | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                     | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                       | Da                                                                                                                |




Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B









---

**Galerie - Coridoare**

---



## Galerie - Sala de prestare a serviciului

---



## Galerie - Grup sanitar

---



