

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **09-06-2025**

Echipa de evaluare: **Scura Valentina, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **juleaandreea@gmail.com, 069860536**

| Categorii            | Indicatori                 | Date colectate |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Ustia (Glodeni)            |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                          |                |
| Instituția:          | BESV-19/34(Camin cultural) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                       |                |
| Latitudinea:         | 47.663951 ,                |                |
| Longitudinea:        | 27.586591                  |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Pavaj                           |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                      |
| Trotuare:                                                                         | Da                              |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 100 cm         |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                              |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                              |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                              |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:10 cm |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                              |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                       |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

Parcare obișnuită:


Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                                                |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                                                   | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:                                | Da                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                                                        | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)27 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):                                       | Da                                                                               |
| În cazul în care platforma de ridicare nu poate fi utilizată fără asistență, este amplasat un buton de apelare a personalului: | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                                                      | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                                                           | 225 cm x 27 cm                                                                   |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):                                          | 27 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                           | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                                                         | Da                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                                                       | Nu                                                                               |
| Lungimea rampei:                                                                                                               | 300 cm                                                                           |
| Lățimea rampei:                                                                                                                | 100 cm                                                                           |
| Rampa este din:                                                                                                                | Beton                                                                            |
| Rampa este de tip:                                                                                                             | Fixă                                                                             |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                                                            | Da                                                                               |
| Sunt bare de suport:                                                                                                           | Nu                                                                               |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                                                             | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole                                                                                                              | Nu                                                                               |




Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 82 cm + 36 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 3 + 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                                                                                                                                                                    |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 82 cm , 36 cm , 82 cm , 54 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 10 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 3 cu înălțimea: 8 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 4 cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                                                                                                                                                                                     |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual



Coridoare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                     | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm? | Da |

| Categorii | Indicatori                                                                                                               | Date colectate |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Trepte:                                                                                                                  | Nu             |
|           | Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da             |
|           | Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu             |
|           | Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu             |
|           | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da             |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da             |




Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:


Nu

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu




Fig. V.42a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B









---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



