

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 29-05-2025

Echipa de evaluare: Viorel Zaporojan, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: viorelzaporojan@gmail.com, 067485817

| Categorii            | Indicatori                   | Date colectate |
|----------------------|------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Grozesti (Nisporeni)         |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                            |                |
| Instituția:          | BESV 23/25 (casa de cultură) |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală         |                |
| Latitudinea:         | 47.00352 ,                   |                |
| Longitudinea:        | 28.077945                    |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Tip înveliș:                                                   | Prundiș     |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Deteriorate |
| Trotuare:                                                      | Nu          |
| Poartă intrare:                                                | Nu          |
| Prag poartă:                                                   | Nu          |
| Borduri:                                                       | Nu          |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu          |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu          |
| Nivel:                                                         | Orizontal   |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

|                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Da       |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu       |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

|                                                                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Dublă: 90 cm + 40 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                            | Un prag cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Uși în interior:                                                                                | Lățimea: 140 cm                                                                                                         |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                | Prag 1 cu înălțimea: 12 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                              |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da                              |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 2 trepte , înălțimea:40 cm |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                              |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                              |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                              |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                              |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                              |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                              |





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                                                            |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |



Fig.V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig.V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B







---

**Galerie - Intrare în clădire**

---







