

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 28-05-2025

Echipa de evaluare: Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională (AO ADR) "Habitat", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: habitatvr@gmail.com, 069245390,

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Rezina (Rezina)	
Adresa, strada, nr.:	str. 1Mai11/1	
Instituția:	1 BESV-37/28 lt. Al. cel Bun	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea:	47.477424 ,	
Longitudinea:	28.9568	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 583 cm
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Da, 2 scări/trepte , înălțimea:60 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu




Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Da
La intrare sunt trepte:	Da, 2 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)60 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	142 cm x 152 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	60 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	1200 cm
Lățimea rampei:	110 cm
Dacă lungimea e peste 9 m, este un spațiu de odihnă de 140 cm x 140 cm?:	-
Rampa este din:	beton
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 10. Înălțimea barele de sus: 120 .
Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Da, la înălțimea: 120 cm
Barriere/obstacole	Nu




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig.V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Nu
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Da . Ușa este semnalată printr-un indicator
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 134 cm + 95 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Nu
------------	----





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

Categorii	Indicatori	Date colectate
Este la nivel de:	-	
		
Grup sanitar		
Grup sanitar în exterior:		Nu
Grup sanitar în interior:		Da . La Parter
Ușa de intrare WC interior, lățime:		120 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:		Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:		170 cm x 200 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:		104 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :		Exterior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:		162 cm x 182 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Prag ușa cabină WC:		Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
Tipul vasului WC:		Suspendat (fixat în perete)
Vasul WC are bare de suport:		Nu
Lavoar/chiuveță:		Da , înălțimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:		Da , dimensiunea de: 70 cm Standard: minim 67 cm
Este uscător de mâini:		Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 103 cm Standard: maxim 100 cm
Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:		Da , la înălțimea de: 85 cm
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:		Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:		Da , la înălțimea de: 125 cm Standard: maxim 130 cm
Culori contrastante:		Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:		Da




Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B







