

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **16-06-2025**

Echipa de evaluare: **GI PRO ȘTEFĂNEȘTI, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ionutbalanel@mail.ru, 069543039**

| Categorii            | Indicatori                                  | Date colectate |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Floresti (Floresti)                         |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                                           |                |
| Instituția:          | BESV-18/4 (Liceul Teoreic „Mihai Eminescu”) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                        |                |
| Latitudinea:         | 47.887952 ,                                 |                |
| Longitudinea:        | 28.28816                                    |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                 |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative             |
| Trotuare:                                                                         | Da                     |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                   |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 96 cm |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                     |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                     |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                     |
| Borduri:                                                                          | Nu                     |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                     |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                     |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în coborâș    |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |




Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)65 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                     | 234 cm                                                                           |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):    | 65 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                   | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                 | Nu                                                                               |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 63 cm + 70 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 10 + 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                     |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 129 cm                                                                                                         |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da      |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da      |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu      |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da      |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu      |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu      |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da      |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Parțial |





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter |
| Trepte:                                                                              | Nu     |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu     |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da     |

| Categorii | Indicatori                                | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Spațiul interior este suficient iluminat: | Da                                                                                                                |
|           | Culori contrastante pentru sală:          | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A





Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B










## Galerie - Intrare în clădire



## Galerie - Uşi







---

#### Galerie - Coridoare

---

