

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 01-07-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

| Categorii            | Indicatori                                       | Date colectate |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Singera (Chisinau)                               |                |
| Adresa, strada, nr.: | or. Singera, str. 31 August 1989 nr. 35/1        |                |
| Instituția:          | BESV 1/264 (Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                             |                |
| Latitudinea:         | 46.9146 ,                                        |                |
| Longitudinea:        | 28.976058                                        |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Pavaj                   |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative              |
| Trotuare:                                                                         | Da                      |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 102 cm |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                      |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                      |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                      |
| Borduri:                                                                          | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                      |
| Nivel:                                                                            | Orizontal               |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |




Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                                       |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                                       |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 10 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)148 cm                                                          |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                                       |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                                                 |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 340 cm                                                                                                                   |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 148 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm – se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm                       |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                         |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                                       |
| Lungimea rampei:                                                                                | 480 cm                                                                                                                   |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 152 cm                                                                                                                   |
| Rampa este din:                                                                                 | Pavaj                                                                                                                    |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                                                     |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                                                                       |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 63. Înălțimea barele de sus: 90 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                                                                       |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                                                       |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Nu                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 70 cm + 70 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 140 cm                                                                                                         |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

|            |    |
|------------|----|
| Coridoare: | Nu |
|------------|----|





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

| Categorii                                                                                                             | Indicatori                                                                                                        | Date colectate                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități) | Este la nivel de:                                                                                                 | Parter                                                                                                            |
|                                                                                                                       | Trepte:                                                                                                           | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Bariere/obstacole:                                                                                                | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:                              | Da                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Spațiul interior este suficient iluminat:                                                                         | Da                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Culori contrastante pentru sală:                                                                                  | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                   |
| Grup sanitar                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| Grup sanitar în exterior:                                                                                             | Nu                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Grup sanitar în interior:                                                                                             | Da . La Parter                                                                                                    |                                                                                                                   |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:                                  | Nu                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                                                   | 65 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |                                                                                                                   |
| Prag ușă de intrare:                                                                                                  | Prag cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |                                                                                                                   |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                                                              | 320 cm x 315 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |                                                                                                                   |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                                                                | 57 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |                                                                                                                   |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                                                          | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |                                                                                                                   |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                                                 | 130 cm x 110 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |                                                                                                                   |
| Prag ușa cabină WC:                                                                                                   | Prag cu înălțimea: 22 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                  |                                                                                                                   |
| Tipul vasului WC:                                                                                                     | Vas wc turcesc                                                                                                    |                                                                                                                   |
| Vasul WC are bare de suport:                                                                                          | Nu                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                                                   | Integrat în vasul WC                                                                                              |                                                                                                                   |
| Lavoar/chiuvetă:                                                                                                      | Da , înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |                                                                                                                   |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                                                         | Nu                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Este uscător de mâini:                                                                                                | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 105 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |                                                                                                                   |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                                                      | Nu                                                                                                                |                                                                                                                   |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                                                      | Nu                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Culori contrastante:                                                                                                  | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |                                                                                                                   |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                                                            | Da                                                                                                                |                                                                                                                   |




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





---

**Galerie - Intrare în clădire**

---





## Galerie - Uși





**Galerie - Sala de prestare a serviciului**





