

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **11-06-2025**

Echipa de evaluare: **AO Filocalia,**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007**

| Categorii            | Indicatori                                     | Date colectate |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                            |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Independentei nr. 28                      |                |
| Instituția:          | BESV 1/58 (Centrul medicilor de familie nr. 2) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                           |                |
| Latitudinea:         | 46.97638 ,                                     |                |
| Longitudinea:        | 28.85753                                       |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Tip înveliș:                                                   | Pavaj      |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative |
| Trotuare:                                                      | Nu         |
| Poartă intrare:                                                | Nu         |
| Prag poartă:                                                   | Nu         |
| Borduri:                                                       | Nu         |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu         |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu         |
| Nivel:                                                         | Orizontal  |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                       |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                       |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                       |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                       |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                       |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 75 cm + 70 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă este blocată |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    |                                                                                                                          |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 145 cm , 113 cm                                                                                                 |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | -                                                                                                                        |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea        |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da |




Fig. V.1 Buzinare la coridoare /p.47/


| Categorii                                                                                                             | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități) | Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                                                                                           |
|                                                                                                                       | Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | Bariere/obstacole:                                                                   | Da . De tipul: pilon                                                                                                                             |
|                                                                                                                       | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                |
|                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                  |
| <b>Grup sanitar</b>                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                       | Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                                                   |
|                                                                                                                       | Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?                     | Da                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 87 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                                                             |
|                                                                                                                       | Prag ușă de intrare:                                                                 | -                                                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 260 cm x 180 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                                                  |
|                                                                                                                       | Tipul vasului WC:                                                                    | 0                                                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Vasul WC are bare de suport:                                                         | Da, 2, la înălțimea de: 84 cm<br>Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă și distanța între ele: 77 cm<br>Standard: circa 60 cm |
|                                                                                                                       | Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                                                             |
|                                                                                                                       | Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 79 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                                                  |
|                                                                                                                       | Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | Este uscător de mâini:                                                               | Da , nu se află lângă lavoar , la înălțimea de: 120 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                                                 |
|                                                                                                                       | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Nu                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                |
|                                                                                                                       | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Da                                                                                                                                               |



Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B







---

**Galerie - Coridoare**

---





## **Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



## **Galerie - Grup sanitar**

---



